

Сур. В.М. 17.08.12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-11 - 1325
о назначении административного наказания

« 17 » августа 2012 года

Санкт-Петербург, проспект Лесной, дом 17, каб. № 1
(место составления)

Я, главный государственный инспектор Калининского района г. Санкт-Петербурга по пожарному надзору Чепурнов Иван Иванович рассмотрел в « 12 » часов « 20 » минут « 17 » августа 2012 года по адресу: Санкт-Петербург, проспект Лесной, дом 17, каб. № 1

(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

протокол № 2-11- 1323, составленный «15» августа 2012 года государственным инспектором Калининского района по пожарному надзору Ивановым А.М., протокол № 2-11-1324, составленный «15» августа 2012 года государственным инспектором Калининского района по пожарному надзору Ивановым А.М., протокол № 2-11- 1325, составленный «15» августа 2012 года государственным инспектором Калининского района по пожарному надзору Ивановым А.М.

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и материалы административного дела, возбужденного в отношении: юридического лица.

(указывается должностное лицо или гражданин)

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Калининского района»

2. Юридический адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, ул. Вавиловых д.13 к.1.

3. Фактический адрес: 195257, г. Санкт-Петербург, пр. Северный д.69/98.

4. ИНН № 7804391903; КПП 780401001; ОГРН 1089847220429; р/сч 40702810438000003239 в ДО «Охтинский «Банк «Санкт-Петербург», Кор/счет 30101810900000000790; БИК 044030790.

5. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия: генеральный директор Куралов Степан Петрович (приказ ООО «ЖКС № 2 Калининского района» № 411 от 26.07.2011 года).

6. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда:
не привлекалось

На основании Распоряжения № 2-11-797 от 21.06.2012 года начальника отдела надзорной деятельности Калининского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Чепурнова И.И., в период с «22» июля 2012 года (с 12ч. 00 мин. – 13ч. 00 мин.), «27» июля 2012 года (с 14ч. 00 мин. – 15ч. 00 мин.), «31» июля 2012 года (с 11ч. 00 мин. – 12ч. 00 мин.) проведена плановая выездная проверка по соблюдению обязательных требований в области пожарной безопасности в помещениях жилого многоквартирного дома Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Калининского района», расположенных по адресу: Санкт-Петербург, пр. Северный д.69/98. При проведении плановой выездной проверки установлено, что ООО «ЖКС № 2 Калининского района» в 12 часов 00 минут 31.07.2012 года по адресу: Санкт-Петербург, пр.Северный д.69/98 нарушило требования пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами, а именно:

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390), СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНИП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», **а именно:**

Армированное остекление в дверных полотнах незадымляемых лестниц и лифтовых холлах не восстановлено в полном объеме (на 01-14 этажах жилого дома).	Правила противопожарного режима п.36
Допущена установка перегородки в общем коридоре без разработки проектов, разработанных в соответствии с	Правила противопожарного режима п.33, СНИП 21-01-97*

установленном порядке, ухудшающие безопасную эвакуацию людей. (5 этаж, где кв.№ 31,32,33; 30,29,28)	зданий и сооружений» п.4.3.
Допущена установка перегородки в общем коридоре без разработки проектов, разработанных в соответствии с действующими нормами и утвержденных в установленном порядке, ухудшающие безопасную эвакуацию людей. (4 этаж, где кв.№ 22,23,24; 19,20,21)	Правила противопожарного режима п.33, СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.4.3.
Допущена установка перегородки в общем коридоре без разработки проектов, разработанных в соответствии с действующими нормами и утвержденных в установленном порядке, ухудшающие безопасную эвакуацию людей. (3 этаж, где кв.№ 16,17,18).	Правила противопожарного режима п.33, СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.4.3.
Не проведены проверки работоспособности внутреннего противопожарного водопровода, которые надлежит проводить не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима п.55
Внутренний противопожарный водопровод находится в разукomплектованном состоянии (отсутствуют пожарные рукава на 02-14 этажах).	Основание: Правила противопожарного режима п.55.
Двери помещений кладовых (на 02-14 этажах) не соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным дверям второго типа.	СНИП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения» п.1.82.
Для помещений кладовых, расположенных на со 2-го по 14-ый этажи, не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности.	Правила противопожарного режима п.20.
Автоматическая противодымная защита лифтовых шахт находится в неисправном состоянии.	СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п.7.22.
Общие коридоры (с1-го по 14-ый этажи) не оборудованы дымовыми извещателями автоматической пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.4, 14, НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1,3, и 4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях и принимая во внимание п.1 ч.1 ст.4.2 КоАП РФ - раскаяние лица, совершившего административное правонарушение
(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

с учетом требований части 2 статьи 4.4 КоАП России, предусматривающей, что при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) КоАП России и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и

тому должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания.

ПОСТАНОВИЛ:

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Калининского района» в соответствии с протоколами: протокол № 2-11- 1323, составленный «15» августа 2012 года государственным инспектором Калининского района по пожарному надзору Ивановым А.М., протокол № 2-11-1324, составленный «15» августа 2012 года государственным инспектором Калининского района по пожарному надзору Ивановым А.М., протокол № 2-11- 1325, составленный «15» августа 2012 года государственным инспектором Калининского района по пожарному надзору Ивановым А.М.

за нарушение требования пожарной безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами, а именно:

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390), СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения», НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудовани подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией», НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»

(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1, 3, 4 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание с учетом пункта 2 части 3 статьи 4.4 КоАП России в размерах санкции статьи, предусматривающей наибольший административный штраф в денежном выражении (части 4 статьи 20.4 КоАП России) в виде:

Административного штрафа в размере

(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа – сумма прописью)

150000 (сто пятьдесят тысяч) рублей

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест)

Объявить законному представителю юридического лица Куралову С.П., что настоящее постановление может быть обжаловано главному государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (наб. реки Мойки д. 85, Санкт-Петербург, 190000); в Управление надзорной деятельности СЗРЦ МЧС России (пр. Металлистов, д. 119, Санкт-Петербург, 195197) либо в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (Суворовский пр. д. 50-52, г. Санкт-Петербург, 191015.)

(указывается вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору, вышестоящий орган, либо суд по месту рассмотрения дела)

в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

В случае отсутствия жалобы (протеста) настоящее постановление вступает в законную силу с «*28*» августа 2012 г.

Разъяснить Куралову Степану Петровичу

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица или лица, привлеченного к административной ответственности)

что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 30 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

Подпись лица, вынесшего постановление



Сенуров И.И.

Экземпляр постановления получил(а)

Бел. рур. ООО ПКМ-2 Станция-1-м "Сенуров С.С."
(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:
Отдел надзорной деятельности Калининского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу; 195009, Санкт-Петербург, проспект Лесной, дом 17.

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление 2-11- _____ от « _____ » _____ 20 1 г. исполнено

(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФЭУ)

Постановление направлено для принудительного исполнения « _____ » _____ 20 ____ года
в _____ Иск. № _____