

Спец. Комиссия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-11-1156
о назначении административного наказания
178007115613116
(регистрационный индекс ПД)

«02» августа 2013 года
11 часов 00 минут

Санкт-Петербург, проспект Лесной, д. 17
(место составления)

Я, Главный государственный инспектор Калининского района по пожарному надзору
Чепурнов Иван Иванович
(должность, фамилия, имя, отчество, государственного инспектора по пожарному надзору)

рассмотрел в 11 часов 00 минут «02» августа 2013 года по адресу: Санкт-Петербург, проспект Лесной, дом 17, кабинет 1
(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

Протокол № 2-11-1154 составленный «30» июля 2013 года инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности Калининского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу - государственным инспектором Калининского района по пожарному надзору Ананьевым А.И.

Протокол № 2-11-1155 составленный «30» июля 2013 года инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности Калининского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу - государственным инспектором Калининского района по пожарному надзору Ананьевым А.И.

Протокол № 2-11-1156 составленный «30» июля 2013 года инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности Калининского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу - государственным инспектором Калининского района по пожарному надзору Ананьевым А.И.
(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и материалы административных дел, возбужденных в отношении: юридического лица.
(указывается должностное лицо или гражданин)

1. Полное наименование предприятия (учреждения, организации): Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Калининского района».
2. Юридический адрес: 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых д.13 корп.1.
3. Фактический адрес: 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых д.13 корп.1. ИНН № 7804391903; КПП 780401001; р/сч 40702810438000003239 в дополнительном офисе «Охтинский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург» к/сч 30101810900000000790
4. Ф.И.О. законного представителя юридического лица и № документа, подтверждающего его полномочия: генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Калининского района» Куралов Степан Петрович, (приказ ООО ЖКС №2 Калининского района» № 411 от 26.07.2011 года).
5. Привлекалось ли ранее к административной ответственности и когда: нет
При составлении протокола присутствует: главный инженер ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района» Романовский Дмитрий Владимирович действующий на основании доверенности №72 выданной 29 июля 2013 года, документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации серии 4004 №518821, выдан 15 отделом милиции Калининского района Санкт-Петербурга, 25.08.2003 года.
(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

На основании Распоряжения о проведении внеплановой выездной проверки соблюдения требований пожарной безопасности № 2-11-675 от 06.06.2013 года начальника отдела надзорной деятельности Калининского района Чепурнова Ивана Ивановича, в период «03» июля 2013 г., «19» июля 2013 г. проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здания торгово-бытового центра, одним из правообладателей которого является ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.13, к.1

«03» июля 2013 года в 11 часов 00 минут в здании торгово-бытового центра, одним из правообладателей которого является ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.13, к.1, установлено, что юридическое лицо, Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Калининского района», нарушило требования пожарной безопасности «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390), ФЗ №123-ФЗ («Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») и других нормативных документов в области пожарной безопасности, а именно:

1-ый этаж административного корпуса		
1.	Лестница первого этажа не отделена перегородкой 1-го типа с дверью от коридоров, других помещений.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.3.15 СП 1.13130.2009
2.	Двери на путях эвакуации открываются наружу не по направлению выхода из здания (выход из производственного участка непосредственно наружу).	Правила противопожарного режима п.34.
3.	Допускается использование крана внутреннего противопожарного водопровода без оборудования его пожарным шкафом, закрепленным на стене (производственный участок на первом этаже).	Правила противопожарного режима п.57.
Планово-производственный отдел		
4.	Покрытие полов в коридоре на путях эвакуации выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности (2-ой этаж).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009
5.	Для помещений гаражей, расположенных справа от главного входа в ООО «Жилкомсервис № 2 Калининского района», не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.	Правила противопожарного режима п.20.
6.	Помещения гаражей, расположенных справа от главного входа в ООО «Жилкомсервис № 2 Калининского района», не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Прил.А. пункт. А4 СП 5.13130.2009
Внутренняя территория со стороны ЭУ-6		
7.	Дверь складского помещения,	п.1 ч.2 ст.1,

	расположенного в помещении гаража для хранения автотранспортной техники, не соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным дверям второго типа.	п.2 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.3.13 СП 4.13130.2013
8.	Для помещений гаража (для хранения автотранспортной техники), не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.	Правила противопожарного режима п.20.
9.	Часть бесчердачного покрытия гаража (для хранения автотранспортной техники) выполнена с пределом огнестойкости менее требуемого (RE15 и класса конструктивной пожарной опасности более CO).	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, табл. 21 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
10.	Не предусмотрена система противодымной вытяжной вентиляции на первом этаже помещения основного склада, не имеющего естественного освещения в наружных ограждающих конструкциях.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.7.2 СП 7.13130.2013
11.	Дверь складского помещения (основной склад) не соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным дверям второго типа.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.3.13 СП 4.13130.2013
12.	Для складского помещения (основной склад), не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях помещений.	Правила противопожарного режима п.20.
13.	Со второго этажа основного склада отсутствует эвакуационный выход.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ч.3 ст.89 ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.4.6 СП 1.13130.2009
14.	Не обеспечен предел огнестойкости межэтажных перекрытий в помещении основного склада (между 1 и 2 этажами)	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.3.7 СП 4.13130.2013

Эксплуатационный участок № 6		
15.	Пожарный кран внутреннего противопожарного водопровода, расположенный на первом этаже, не укомплектован пожарными рукавами, ручными пожарными стволами.	Правила противопожарного режима п.57.
16.	Покрытие полов в коридоре на путях эвакуации второго этажа выполнено из материалов с неизвестными показателями пожарной опасности.	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3.2 СП 1.13130.2009
17.	Дверь помещения мастерской, не соответствует требованиям, предъявляемым к противопожарным дверям второго типа	п.1 ч.2 ст.1, п.2 ч.1 ст.6, ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.3.13 СП 4.13130.2013
18.	Для помещений мастерской не определена категория взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны по правилам устройства электроустановок (далее - ПУЭ), которые надлежит обозначать на дверях.	Правила противопожарного режима п.20.

чем совершил административное правонарушение, предусмотренное частью 1,3,4 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.9, 23.34, Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях
и принимая во внимание

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

с учетом требований части 2 статьи 4.4 КоАП России, предусматривающей, что при совершении лицом одного действия (бездействия), содержащего составы административных правонарушений, ответственность за которые предусмотрена двумя и более статьями (частями статей) КоАП России и рассмотрение дел о которых подведомственно одному и тому должностному лицу, административное наказание назначается в пределах санкции, предусматривающей назначение лицу, совершившему указанное действие (бездействие), более строгого административного наказания,

ПОСТАНОВИЛ:

Юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Калининского района» в соответствии с Протоколами: протокол № 2-11-1154, протокол №2-11-1155 и протокол №2-11-1156 составленные «30» июля 2013 года инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности Калининского района УНД ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу - государственным инспектором Калининского района по пожарному надзору Ананьевым А.И.

за нарушение требования пожарной безопасности «Правила противопожарного режима Российской Федерации» (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390), ФЗ №123-ФЗ («Технический регламент о

требованиях пожарной безопасности») и иных нормативных документов в области пожарной безопасности

(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1,3,4 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание с учетом пункта 2 части 3 статьи 4.4 КоАП России в размерах санкции статьи, предусматривающей наибольший административный штраф в денежном выражении (части 4 статьи 20.4 КоАП России) в виде:

штрафа в размере 150000 (сто пятьдесят тысяч)
(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа – сумма прописью)

рублей

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

(при необходимости принимается решение об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на которые наложен арест)

Объявить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Калининского района» Куралову Степану Петровичу

что настоящее постановление может быть обжаловано главному (заместителю) государственному инспектору Санкт-Петербурга по пожарному надзору (наб. реки Мойки д. 85, Санкт-Петербург, 190000), либо в Арбитражный суд.

(указывается вышестоящий государственный инспектор по пожарному надзору, вышестоящий орган, либо суд по месту рассмотрения дела)

в течение 10 суток со дня вручения или получения копии настоящего постановления.

В случае отсутствия жалобы (протеста) настоящее постановление вступает в законную силу с «12» июля 2013 г.

Разъяснить Генеральному директору Общества с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Калининского района» Куралову Степану Петровичу

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица или лица, привлеченного к административной ответственности)

что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Получатель	УФК по г. Санкт-Петербургу (Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, л/с 04721784490)
ИНН	7840308932
КПП	784001001
Счет	40101810200000010001
БИК	044030001
Банк получателя	ГРКЦ ГУ Банка России по г. Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург
Код бюджетной классификации (КБК)	177 116 27000 01 6000 140 «Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона «О пожарной безопасности».
ОКАТО	40273000000

Индекс платежного документа: 178007115613116

Подпись лица, вынесшего постановление



Экземпляр постановления получил

М. М. Мещеряков 0001234567 02.08.2012

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление, или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:

Отдел надзорной деятельности Калининского района Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу; 195009, Санкт-Петербург, проспект Лесной, дом 17.

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление _____ от «___» _____ 20__ г. исполнено
(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФЭУ)

Постановление направлено для принудительного исполнения «___» _____ 20__ года
в _____ Иск. № _____