

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по городу Санкт-Петербургу

Большой пр. В.О., д. 13, лит. А, г. Санкт-Петербург, 199053; тел.: 319-98-11 факс: 571-14-47  
ОКПО 74851156, ОГРН 1057810003646, ИНН/КПП 7801372363/780101001

Территориальный отдел в Выборгском и Калининском районах

Удельный пр., д. 20, г. Санкт-Петербург, 194214; тел.: 293-76-66; факс: 554-49-43

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № Ю 78-02-05**

**по делу об административном правонарушении**

г. Санкт - Петербург

«       » мая 2013 г.

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах – главный государственный санитарный врач по Выборгскому и Калининскому районам города Санкт-Петербурга Шубникова Наталья Николаевна

рассмотрев материалы дела об административном правонарушении:

√ акт проверки № 78-02-05-42 от 08.05.2013 г. с приложениями;

□ материалы административного расследования на основании определения

√ протокол об административном правонарушении № Ю 78-02-05-291 от «08» мая 2013 г., в отношении

Наименование юридического лица ООО «Жилкомсервис № 2 Калининского района»

Свидетельство о регистрации № 1089847220429

ИНН 7804391903 КПП 780401001

Р/с 40702810438000003239

БИК 044030790 К/с 30101810900000000790

Дополнительный офис «Охтинский» ОАО «Банк «Санкт-Петербург»

Юридический адрес 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.13/1

Фактический адрес 195257, Санкт-Петербург, ул. Вавиловых, д.13/1

Руководитель юридического лица генеральный директор Куралов Степан Петрович  
(ФИО)

Представитель юридического лица по доверенности № 34/1 от 08.04.2013

заместитель директора по санитарному содержанию и благоустройству Митрофанов Руслан Владимирович

(указать полностью)

**УСТАНОВИЛ:**

08.05.2013г. в 15-00 при плановой проверке ООО «ЖКС №2 Калининского района» не проведены мероприятия по ликвидации затопления подвальных помещений, ремонту отмостки,

оборудование устройств для еженедельной чистки стволов мусоропроводов, обеспечение загрузочных клапанов резиновыми прокладками, ремонт мусороприемных камер, проведение мероприятий по проведению качественной дератизации, засетчиванию вентиляционных продухов:

-не проводится своевременный ремонт отмостки по адресам: пр. Гражданский, д.90, к.6, пр. Северный, д.61, к.2, пр. Науки, д.14, к.2, ул. Софьи Ковалевской, д.16, пр. Гражданский, д.80,к.1, пр. Науки, д.8,к.1, ул. Бутлерова, д.14, ул. Бутлерова д.16, ул. Бутлерова, д.28, ул. Бутлерова, д.30, что не препятствует миграции грызунов и не исключает возможность их проникновения в помещения жилых зданий, является нарушением ст. 24 п. 1 РФ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.2, 3.3, приложение № 3 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведения дератизации», п. 9.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» ;



-не оборудованы стволы мусоропроводов устройством для еженедельной чистки, дезинфекции и дезинсекции по проверенным адресам: пр.Тихорецкий, д.25, к.1, пр.Тихорецкий, д.27, к.2, ул. Байкова, д. 11, к.3, ул. Байкова, д. 17, к.1, пр. Науки, д.2, пр. Науки, д.4/2 (гнилостные запахи из стволов мусоропроводов, мусороприемных камер, стены мусороприемных камер загрязненные), что является нарушением», п.9.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» п.2.2.8 СанПиН 42-128-4690-88.»Санитарные правила содержания территории населенных мест», ст. 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»»;

-не проводится мытье и дезинфекции мусороприемных камер (в мусороприемных камерах гнилостный запах, стены грязные), и чистка и дезинфекция стволов мусоропроводов по вышеуказанным адресам не проводится, мусороприемные камеры не оборудованы водопроводом и канализацией по адресам: пр.Тихорецкий, д.25, к.1, пр.Тихорецкий, д.27, к.2, ул. Байкова, д. 11, к.3, ул. Байкова, д. 17, к.1, что является нарушением п. 8.2.3,п.9.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.п. 2.2.1, 2.2.8 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест», ст. 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

-крышки загрузочных клапанов мусоропровода на лестничных клетках не имеют плотного привода, снабженного резиновыми прокладками (резиновые прокладки на крышках частично отсутствуют, частично целостность их нарушена по адресам: пр.Тихорецкий, д.25, к.1, пр.Тихорецкий, д.27, к.2, ул. Байкова, д. 11, к.3, ул. Байкова, д. 17, к.1 , пр. Науки, д.2, пр. Науки, д.4/2, что является нарушением ст. 24 РФ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.3 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к проведения дератизации», п.8.2.1, 8.2.2, 9.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п.2.2.8 СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-затопление подвального помещения, отсутствует засетчивание вентиляционных продухов, окон подвального и чердачного помещений жилого здания по адресу: ул. Карпинского, д.18 , что является нарушением п. 9.1, 9.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». ст. 24 РФ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

- захламление подвального помещения, по адресам : Гражданский пр., д.9/8, Гражданский пр. д.5, что является нарушением п. 9.1, 9.2 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях». ст. 24 РФ № 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

-отсутствует засетчивание вентиляционных продухов, окон подвальных и чердачных помещений по следующим адресам: ул. Карпинского, д.18, пр. Гражданский, д.94,к.2, что является нарушением п.9.1 СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», п. 3.3 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», ст. 24 Федерального закона №52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- проведены измерения уровней шума на рабочих местах (деревообрабатывающие станки) столярной мастерской по адресу: ул. Вавиловых, д.13/1. Согласно экспертного заключения № 78.01.02Ф.06-30/2007 от 07.05.2013 результаты измерений **не соответствуют** требованиям СН 2.2.4./2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», п.1 ст.24 Закона ФЗ-52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

(указываются событие, свидетельствующее об административном правонарушении, установленные обстоятельства дела, статья закона, устанавливающего требования, наименование нормативных документов, статьи, пункты санитарных норм и правил, а также статья КоАП, предусматривающая административную ответственность за указанное административное правонарушение)

Ответственность за вышеперечисленные нарушения предусмотрена ст. 6.4 КоАП РФ



**Учитывая обстоятельства:**

Смягчающие административную ответственность: нет

Отягчающие административную ответственность нет

**Иные обстоятельства, необходимые для разрешения дела:**

в соответствии со ст. 1 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» нарушение санитарных правил и норм создает угрозу жизни и здоровья людей.

**ПОСТАНОВИЛ:**

Признать

**ООО «Жилкомсервис № 2 Калининского района»**

(наименование юридического лица)

виновным в совершении административного правонарушения по ст. 6.4 КоАП РФ и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере

15000 (руб.)

(цифрами)

пятнадцать тысяч рублей

(прописью)

Штраф должен быть внесен на расчетный счет

(квитанция прилагается):

ИНН 7801378679/780101001 ИНН ПОЛУЧАТЕЛЯ ПЛАТЕЖА,

Р/С № 40101810200000010001

Банк ГРКЦ ГУ Банка России по городу Санкт-Петербургу, г. Санкт-Петербург

ОКАТО 40298566000 БИК 044030001

КБК 141 1 16 280000 16000140

Изъятые товары и документы согласно Протоколу №      от      подлежат       
(заполняется в случае необходимости)

Постановление вступает в законную силу через 10 суток с момента получения (ст. 30.3, 31.1 КоАП РФ).

Уплата штрафа должна быть произведена не позднее тридцати дней со дня вступления Постановления о наложении административного штрафа в законную силу (ст. 32.2. КоАП РФ).

Информацию об оплате представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах по адресу: 194214, Санкт-Петербург, Удельный пр., д. 20 (т/ф 293-13-34, 553-32-53).

Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления (ст. 30.1, 30.3., 31.1 КоАП РФ) – в вышестоящий орган, Арбитражный суд;

Начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу в Выборгском и Калининском районах – главный государственный санитарный врач по Выборгскому и Калининскому районам Санкт-Петербурга

Н.Н. Шубникова



(подпись)

**Расписка в получении Постановления**

Постановление № 78-02-05- 1168 от «21» 05 2013 получил

«21» 05 2013г.

Митрофанов Руслан Владимирович, заместитель директора по санитарному содержанию и благоустройству по доверенности № 34/1 от 08.04.2013г.

(ФИО, должность)

(подпись)

**Постановление вступило в законную силу**

(дата вступления в силу)

(подпись)