

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2-11-794
о назначении административного наказания

178007079414212
(регистрационный индекс ПД)

«05» сентября 2014 года в 15 ч. 30 мин.

г. Санкт-Петербург, пр. Лесной д. 17, каб. №4
(место составления)

Я, государственный инспектор Калининского района Санкт-Петербурга по пожарному надзору Сосиков Дмитрий Андреевич

(должность, специальное звание, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

рассмотрел в «15» часов «30» минут «05» сентября 2014 года, по адресу: г. Санкт-Петербург, Калининский район, проспект Лесной, дом 17, кабинет № 4,

(указывается адрес места рассмотрения административного дела)

протокол № 2-11-794, составленный «05» сентября 2014 года инспектором ОНД Калининского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Сосиковым Д.А.

(указывается кем и когда было возбуждено дело об административном правонарушении)

и материалы административного дела, возбужденного в отношении должностного лица
(указывается должностное лицо или гражданин)

1. **Фамилия, имя, отчество:** Емельянов Павел Владимирович

2. **Дата и место рождения:** 01.11.1982 г.р., г. Ленинград

3. **Зарегистрированный (ая) по месту жительства/пребывания** г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 71, кв. 45

4. **Фактически проживающий(ая)** г. Санкт-Петербург, ул. Бассейная, д. 71, кв. 45

5. **Место работы, учебы:** ООО «ЖКС №2 Калининского района»

6. **Занимаемая должность, заработная плата** начальник ЖЭУ №5 ООО «ЖКС №2 Калининского района» 15000 т.р.

7. **Документ удостоверяющий личность:** паспорт РФ серия 4010 номер 126194 выдан ТП №3 отдела УФМС России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Адмиралтейском р-не гор. Санкт-Петербурга, 07.12.2010 г.

8. **Семейное положение:** не женат

(указывается семейное положение, в том числе наличие малолетних, несовершеннолетних детей)

9. **Привлекался (ась) ли ранее к административной ответственности за однократное правонарушение и когда:** не привлекался

(указывается время, адрес, место совершения нарушения законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено лишь в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 28.6 настоящего Кодекса, либо если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступил ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения.

«05» сентября 2014 года
(дата)


(подпись)

Материалами установлено, что:

13.08.2014г. (с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут), 18.08.2014г. (с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут), 05.09.2014г. (с 14 часов 00 минут до 15 часов 00 минут), на основании распоряжения № 2-11-853 от 01.08.2014г. заместителем начальника ОНД Калининского района УНД ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Компанейцем Максим Александровичем, проведена плановая выездная проверка объекта защиты – многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, Калининский район, пр-т Науки

дом 45, корп. 2, правообладателем которого является Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис №2 Калининского района» (далее ООО «ЖКС Калининского района»). В ходе проверки выявлено, что 05.09.2014г. в 15 часов 00 мин. должностное лицо – Емельянов Павел Владимирович, являющийся начальником ЖЭУ №5 ООО «ЖКС №2 Калининского района», согласно приказа №8 от 09.01.2014 года нарушил требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах: Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. №113)

(указывается время, адрес, место совершения нарушения, законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

1.	В 1-ой парадной жилого дома (2,3,4,5,6,7,8 этаж) не обеспечена исправность клапана мусоропровода (отсутствует уплотнение в притворе).	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. №113), п. 53.
2.	В 2-ой парадной жилого дома (2,3,4,5,6,7,8 этаж) не обеспечена исправность клапана мусоропровода (отсутствует уплотнение в притворе).	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. №113), п. 53.
3.	В 3-ой парадной жилого дома (2,3,4,5,6,7,8 этаж) не обеспечена исправность клапана мусоропровода (отсутствует уплотнение в притворе).	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. №113), п. 53.
4.	В 4-ой парадной жилого дома (2,3,4,5,6,7,8 этаж) не обеспечена исправность клапана мусоропровода (отсутствует уплотнение в притворе).	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. №113), п. 53.
5.	В 5-ой парадной жилого дома (2,3,4,5,6,7,8 этаж) не обеспечена исправность клапана мусоропровода (отсутствует уплотнение в притворе).	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. №113), п. 53.
6.	В помещении электрощитовой допущено эксплуатирование светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника. <i>(устранено в ходе проверки)</i>	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. №113), п. 42.
7.	В помещении подвала допущено эксплуатирование светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника. <i>(устранено в ходе проверки)</i>	Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. №113), п. 42.

(указывается существо нарушения или невыполнения)

за что предусмотрена административная ответственность в соответствии с частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях.

(указывается статья и законодательный акт предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.7, 29.9, 29.10, 23.34 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях, и принимая во внимание пункт 1 части 1 статьи 4.2 КоАП РФ: раскаяние лица, совершившего административное правонарушение

(указываются смягчающие или отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Емельянова Павла Владимировича в соответствии с протоколом № 2-11-794, составленным инспектором отделения надзорной деятельности ОНД Калининского района УНД ГУ МЧС России по г.Санкт-Петербурга по пожарному надзору Сосиковым Д.А. 05.09.2014 г. за нарушение требования пожарной безопасности, содержащихся в нормативных документах:

Правила противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.02.2014г. №113)

(указывается полное наименование законодательного (и нормативного) акта, который был нарушен)

признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.4 КоАП России и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере **6000 (шесть тысяч) рублей.**

(указывается вид и размер административного наказания, для штрафа – сумма прописью)

(при наличии оснований принимается решение об отсрочке или рассрочке уплаты административного штрафа)

Объявить Емельянову Павлу Владимировичу, что настоящее постановление может быть обжаловано: Главному государственному инспектору Калининского района по пожарному надзору по адресу: Лесной просп., д. 17; Главному государственному инспектору г. Санкт-Петербурга по пожарному надзору по адресу: наб. реки Мойки, д. 85 или в Федеральный суд по месту рассмотрения дела, в течении 10 суток с момента вручения или получения копии настоящего постановления.

В случае отсутствия жалобы (протеста) настоящее постановление вступает в законную силу с «16» сентября 2014 г.

Разъяснить Емельянову Павлу Владимировичу

(фамилия и инициалы законного представителя юридического лица или лица, привлеченного к административной ответственности) что в соответствии со статьей 32.2 КоАП России административный штраф должен быть уплачен лицом привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о назначении административного штрафа в законную силу.

При отсутствии у должностного лица, вынесшего постановление, документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, штраф по истечении 60 дней со дня вступления постановления в законную силу будет взыскан в принудительном порядке, а также в отношении Вас будет возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП России.

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП России неуплата административного штрафа влечет назначение административного штрафа в двукратном размере суммы неоплаченного штрафа либо административный арест на срок до 15 суток.

Реквизиты для уплаты суммы административного штрафа:

Индекс платежного документа: 178007079414212

Получатель - УФК по г. Санкт-Петербургу (Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу, л/с 04721784490) Расчетный счет № 4010181020000010001, БИК 044030001, Северо-Западное ГУ Банка России, КБК 177 116 27000016000140, ИНН ГУ МЧС России (по Санкт-Петербургу) 7840308933, КПП 784001001. ОКТМС 40328000 - с пометкой «Денежное взыскание (штраф) за нарушение Федерального закона «о пожарной безопасности».

Подпись лица, вынесшего постановление Д.А. Сосиков

Копию постановления получил М. Рашев 09 2014

(подпись лица, в отношении которого вынесено постановление или отметка о направлении ему постановления с указанием даты)

Наименование и адрес органа вынесшего постановление:

Отдел надзорной деятельности Калининского района Санкт-Петербурга Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, проспект Лесной, дом 17, тел 542-27-41.

(указывается наименование органа ГПН, вынесшего постановление и его адрес)

О Т М Е Т К А об исполнении постановления

Постановление 2-11-799 от «05» 09 2014 г. исполнено _____

(указываются дата и номер финансового документа, или отметка по сверке с ФЭУ)

Постановление направлено для принудительного исполнения « » _____ 20__ года

В _____ Исх. № _____

(указывается куда направлено)